

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН
приказом управления образования
Администрации города Нижний Тагил
от 16.05.2023 № 331

АКТ
готовности образовательной организации Свердловской области
к 2023/2024 учебному году

Составлен « 22 » июня 20 23 г.

1. Полное наименование образовательной организации Свердловской области
(в соответствии с уставом):

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Гимназия № 86

2. Юридический адрес (в соответствии с уставом):

622007, Свердловская область г. Нижний Тагил ул. Коминтерна, 47

622007, Свердловская область г. Нижний Тагил ул. Коминтерна, 42

622007, Свердловская область г. Нижний Тагил ул. пр. Вагоностроителей, 14

3. Фактический адрес: (при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) – перечислить)

622007, Свердловская область г. Нижний Тагил ул. Коминтерна, 47

622007, Свердловская область г. Нижний Тагил ул. Коминтерна, 42

622007, Свердловская область г. Нижний Тагил ул. пр. Вагоностроителей, 14

4. Год постройки здания (при наличии нескольких зданий – перечислить)

ул. Коминтерна, 47 - 1958 г.

ул. Коминтерна, 42 - 1959 г.

ул. пр. Вагоностроителей, 14 - 1959 г.

5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон

Банникова Татьяна Владимировна, 8(3435)33-22-21

6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с постановлением Администрации города Нижний Тагил от 21.04.2023 № 877-ПА «Об утверждении Плана мероприятий по подготовке муниципальных образовательных учреждений к 2023/2024 учебному году»

7. Комиссией в составе:

7.1. Председатель комиссии:

Суров Валерий Георгиевич, заместитель Главы Администрации города Нижний Тагил по социальной политике

7.2. Заместитель Председателя комиссии:

Удинцева Татьяна Аркадьевна, начальник управления образования Администрации города Нижний Тагил

7.3. Секретарь комиссии:

Серебрякова Анна Владимировна, ведущий специалист сектора обеспечения функционирования образовательных учреждений и взаимодействия с районными администрациями управления образования Администрации города Нижний Тагил

7.4. Члены комиссии (указать ФИО, должность):

от администрации муниципального образования

Селиванов Михаил Михайлович, заместитель начальника управления
от органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования

от Государственного пожарного надзора

г. А. Тагил и ПТО УМРЧ ПР ГУ МЧС России по СО Коршунское.
от территориального отдела Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области

лейтенант полиции лейт. А.А. Суховиков

от территориального отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения
 Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской
 области Игорь Александрович Зверев Игорь Александрович Зверев
 от территориальной организации профсоюза работников народного образования (городских
 комитетов, районных комитетов) Муниципальная городская организация
Кучукова М.

от организации, осуществляющей медицинское сопровождение обучающихся
Климова М.Г. заведующая фельдшерско-школьной аптекой
 от коммунальных служб по направлениям: энергосбережение, теплоснабжение, водоснабжение
 и водоотведение
зам директора МБУ "УОЗ.П" Победников А.А.
 от территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

7.5. От образовательной организации (Ф.И.О., должность):

от администрации образовательной организации
директор МАОУ Гимназия № 86 Т.В. Банникова
 от организации, предоставляющей услугу питания обучающихся
Бельмовета К.М. директор
 от администрации хозяйственно-эксплуатационной службы
зам. директора по АХЧ Верещук Л.В.
 от родительской общественности
председатель Совета родителей В.А. Романова











8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации:

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Гимназия № 86

(полное наименование образовательной организации)

к 2023 / 2024 учебному году готова

(готова / не готова)

Председатель комиссии:	<u>Суров В.Г.</u> (Ф.И.О.)		(подпись)
Заместитель Председателя комиссии:	<u>Удинцева Т.А.</u> (Ф.И.О.)		(подпись)
Секретарь комиссии:	<u>Серебрякова А.В.</u> (Ф.И.О.)		(подпись)
Члены комиссии:	<u>Осин М.М.</u> (Ф.И.О.)		(подпись)
	<u>Керимова О.О.</u> (Ф.И.О.) (присоединяю с особым именем)		(подпись)
	<u>Зверев А.В.</u> (Ф.И.О.)		(подпись)
	<u>Олегович А.А.</u> (Ф.И.О.)		(подпись)
	<u>Климова М.Г.</u> (Ф.И.О.)		(подпись)
	<u>Бельмовета К.М.</u> (Ф.И.О.)		(подпись)
	<u>Банникова Т.В.</u> (Ф.И.О.)		(подпись)
	<u>Верещук Л.В.</u> (Ф.И.О.)		(подпись)

Зушкова М (Ф.И.О) [Подпись] (подпись)
Поддучисский А. А (Ф.И.О) [Подпись] (подпись)
Быстрова Е.Ю (Ф.И.О) [Подпись] (подпись)
Романова В.А (Ф.И.О) [Подпись] (подпись)
Ураскина С.И [Подпись]

Подписи относятся к Акту готовности образовательной организации Свердловской области к 2023/2024 учебному году

09.08.2023



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Росгвардия)**

**Нижнетагильский отдел вневедомственной охраны –
филиал федерального государственного казенного учреждения
«Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии
Российской Федерации по Свердловской области»**

Особое мнение

В ходе проверки готовности образовательной организации МАОУ Гимназия №6 к 2023/2024 учебному году, в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» мной, лейтенантом полиции Ольховиковым Александром Анатольевичем – старшим инспектором ГОООПО Нижнетагильского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» были выявлены следующие недостатки:

Компьютер № 47: дооборудовать систему оповещения
Компьютер № 42: дооборудовать систему оповещения

Старший инспектор ГОООПО
Нижнетагильского ОВО – филиала
ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области»

лейтенант полиции

22 июля 2023 г

А.А. Ольховиков

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

к акту готовности образовательной организации Свердловской области к 2023-2024 учебному году от 29.06.2023г. в МАОУ Гимназия № 86, расположенном по адресу г. Нижний Тагил, ул. Коминтерна, д.42

1. На объекте защиты эвакуационные выходы не обеспечивают безопасную эвакуацию людей: отсутствует второй эвакуационный выход со второго этажа здания класса Ф4.1. (наружные металлические лестницы 3-го типа, из помещений N 8 и № 6 на втором этаже здания по техническому паспорту БТИ, не отвечают требованиям предъявляемым к эвакуационным выходам, которые в качестве второго и иных дополнительных эвакуационных выходов со второго этажа здания использоваться не могут), ч. 1 ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании", ст. 5, ч.1 ст.6, ст. 38, 1 ст. 39, ч. 1 , п. 1, ст. 53, ч.1, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.2.9, п.4.2.10, п.7.1.2 СП 1.13130.2020 Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».

Инспектор ОНДиПР ОНДиПР
г. Нижний Тагил и Горноуральского ГО
УНД и ПР ГУ МЧС России
по Свердловской области
лейтенант внутренней службы
29.06.2023г.



Коршунова О.О.

*Получено мною лично.
Директор МАОУ Гимназия № 86 *Татьяна Владимировна**

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

к акту готовности образовательной организации Свердловской области к 2023-2024 учебному году от 29.06.2023г. в МАОУ Гимназия № 86, расположенном по адресу г. Нижний Тагил, ул. Коминтерна, д.47

1. Эвакуационные выходы в подвальном этаже не обеспечивают безопасную эвакуацию людей: подвальный этаж, заглубленный более чем на 0,5 м, при площади более 300 м и предназначенный для одновременного пребывания более 15 человек не имеет двух эвакуационных выходов (в помещениях подвального этажа размещаются 3 раздевалки для учащихся, кабинки для переодевания учащихся на уроки физкультуры, а также в подвале оборудованы помещения для хранения лыж, в которые учащиеся спускаются для их выдачи), ч. 1 ст. 46 Федеральный закон "О техническом регулировании от 27.12.2002 N 184-ФЗ, ст.5, ч.1 ст. 6, ст. 52, ст.53, ст.89 Федеральный закон от 22.07.2008 N123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.4.12, п. 4.2.2, п.4.2.7, п.4.2.10, п. 4.2.11, п. 4.2.13 СП 1.13130.2020 Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».

Инспектор ОНДиПР ОНДиПР

г. Нижний Тагил и Горноуральского ГО

УНД и ПР ГУ МЧС России

по Свердловской области

лейтенант внутренней службы

29.06.2023г.



Коршунова О.О.

Получено
Директор

мной
МАОУ Гимназия № 86

Александр Владимирович