



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Свердловской области

Территориальный отдел
в городе Нижний Тагил, Пригородном,
Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда,
городе Кировград и Невьянском районе
адрес: 622036, Свердловская обл., г. Н.Тагил, ул.
Октябрьской революции, д. 86
тел.(3435) 25-45-70

E-mail:mail_09@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП
6670083677/667001001

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГИМНАЗИЯ № 86
622007, Свердловская обл., г. Нижний Тагил,
Коминтерна ул., 47



Учетный № 66230041000105213583 от 01.03.2023 г.

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений и о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям

от 22.03.2023

№ 66-09-12/16-2705-2023

При проведении проверки с 17.03.2023 по 22.03.2023
в отношении

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ № 86

юридический адрес 622007, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, Коминтерна ул., 47

дата регистрации 15.11.2002

ИНН/ОГРН 6667008454 / 1026601375360

1. МАОУ Гимназия №86 (622007, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, Коминтерна ул., 47)

2. МАОУ Гимназия №86 (622007, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, Коминтерна ул., 42)

рассмотрении представленных документов: акта от 22.03.2023

выявлены нарушения обязательных требований

С целью устранения выявленных нарушений на основании пп.1 п.2 ст.90 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание мероприятия	№ норма- тивного документа	пункт НД	срок
МАОУ Гимназия №86 (622007, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, Коминтерна ул., 47)				
1.	Осуществлять контроль за своевременным прохождением сотрудниками всех необходимых исследований, вакцинацией, гигиеническим обучением и аттестацией, своевременным внесением всех данных в личные медицинские книжки и прививочные сертификаты сотрудников. Прием на работу сотрудников осуществлять при наличии всех необходимых исследований.	СП 2.4.3648-20 СанПиН 3.3686-21	1.5. 62. 64. 75.	01.11.2024
2.	Откорректировать программу производственного контроля: в перечне факторов, представляющих потенциальную опасность	СП 2.4.3648-20	1.8.	01.11.2024

	для человека и среды обитания отсутствует контроль за дезинфицирующими средствами, воздухом закрытых помещений (после проведения ремонтных работ или приобретения новой мебели), указаны старые нормативные документы (утратившие силу), обеспечить проведение производственного контроля в соответствии с программой производственного контроля.			
3.	Заменить мебель с дефектами покрытия в учебных кабинетах №№ 31, 32, 33, 36, 48.	СП 2.4.3648-20	2.4.3.	01.11.2024
4.	Предусмотреть наличие дополнительных источников искусственного освещения классной доски в учебном кабинете №27.	СП 2.4.3648-20	2.4.4.	01.11.2024
5.	Выполнить ремонт пола в библиотеке (заменить линолеум).	СП 2.4.3648-20	2.5.2.	01.11.2024
6.	Выполнить ремонт потолка и стен в спортивном зале, в туалете для мальчиков на 2-ом этаже в соответствии с требованиями санитарных правил.	СП 2.4.3648-20	2.5.3.	01.11.2024
7.	Провести мероприятия по приведению параметров микроклимата в учебных кабинетах (№№ 23, 32, 14) по показателю "относительная влажность воздуха" в соответствие гигиеническим нормативам, протоколы лабораторных испытаний представить в Роспотребнадзор.	СП 2.4.3648-20 СанПиН 1.2.3685-21	2.7.1. табл.5.34. 98	01.11.2024
8.	Соблюдать правила разведения дезинфицирующих средств, протоколы лабораторных испытаний представить в Роспотребнадзор.	СП 2.4.3648-20	2.11.6.	01.11.2024
9.	Оборудовать комнату (кабину) личной гигиены для девочек, оснащенную унитазом, умывальной раковиной, душевым поддоном с гибким шлангом, биде или иным оборудованием, обеспечивающим личную гигиену.	СП 2.4.3648-20 СанПиН 1.2.3685-21	3.4.10. 178	01.11.2024
10.	Установить умывальные раковины в кабинетах начальных классов, ИЗО, биологии, физики с подводкой холодного и горячего водоснабжения.	СП 2.4.3648-20	3.4.13.	01.11.2024
11.	Обеспечить наличие в листах здоровья учащихся классов среднего и старшего звена информации о росте ученика, номере необходимой учебной мебели.	СП 2.4.3648-20	3.4.19.	01.11.2024
12.	Предусмотреть искусственное местное освещение на рабочем столе в кабинетах, где организовано рабочее место обучающегося с компьютером (ноутбуком).	СП 2.4.3648-20	3.5.15.	01.11.2024
МАОУ Гимназия №86 (622007, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, Коминтерна ул., 42)				
1.	Приобрести ученическую мебель (столы, стулья) необходимых размеров, рассаживание учащихся проводить в соответствии с ростом.	СП 2.4.3648-20 СанПиН 1.2.3685-21	2.4.3. Табл.6.2.	01.11.2024
2.	При замене оборудования предусмотреть размещение интерактивных досок в учебных кабинетах по центру фронтальной стены.	СП 2.4.3648-20	2.4.4.	01.11.2024
3.	Выполнить ремонт стен в кабинете №9 обои имеют дефекты поверхности) материалами, допускающими влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.	СП 2.4.3648-20	2.5.3.	01.11.2024

4.	Провести мероприятия по приведению параметров микроклимата в учебных кабинетах (№№ 2, 8, 9) по показателю "относительная влажность воздуха" в соответствие гигиеническим нормативам, протоколы лабораторных испытаний представить в Роспотребнадзор.	СП 2.4.3648-20 СанПиН 1.2.3685-21	2.7.1. табл.5.34. 98	01.11.2024
5.	Установить в туалете на 1-ом этаже отдельный водопроводный кран для технических целей.	СП 2.4.3648-20	2.11.4.	01.11.2024
6.	Установить умывальные раковины в кабинетах начальных классов с подводкой холодного и горячего водоснабжения.	СП 2.4.3648-20	3.4.13.	01.11.2024

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе, адрес: 622036, Свердлов. обл., г. Н.Тагил, ул. Октябрьской революции, д. 86
тел.(34325) 25-45-70, E-mail: mail_09@66.rospotrebnadzor.ru

в срок до 01.11.2024г.

В целях подтверждения выполнения требований, указанных в настоящем предписании, необходимо представить следующую документированную информацию:

1. отчет о выполнении предписания с подтверждающими документами

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2020 N 248-ФЗ

"О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ № 86, директора

ведущий специалист-эксперт
Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской
области в городе Нижний Тагил,
Пригородном, Верхнесалдинском
районах, городе Нижняя Салда, городе
Кировград и Невьянском районе



Легонькова Оксана Михайловна

должность лица, уполномоченного осуществлять
госнадзор

подпись

ФИО

Предписание получил:

Директор МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГИМНАЗИЯ № 86 Банникова Татьяна Владимировна

должность, ФИО



подпись

22.03.2023г.

дата

Место выдачи предписания:

622036, Свердлов. обл., г. Н.Тагил, ул. Октябрьской революции, д. 86

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 11658132350595754882249227326788119953424450974

Владелец Делидова Елена Сергеевна

Действителен с 05.12.2024 по 05.12.2025